

中宁卫发〔2025〕2号

中宁县 2024 年第四季度用户龙头水 水质监测结果公示

根据有关部门安排部署，现将中宁县 2024 年第四季度用户龙头水水质监测结果（见附件）进行公示。如有疑问，请与县卫生健康局联系：0955-5025070，或与县疾病预防控制中心联系：0955-5034642。

附件：中宁县用户龙头水水质监测结果

中宁县卫生健康局

2025 年 1 月 2 日

（此件公开发布）

附件

中宁县用户龙头水水质监测结果

(2024年第四季度)

序号	指标	限值	检测值			监测指标合格率 (%)	备注
			最大值	最小值	平均值		
1	色度 (度)	≤15	5	5	5	100	
2	浑浊度 (NTU)	≤1	0.5	0.5	0.5	100	
3	肉眼可见物	无	无	无	无	100	
4	臭和味	无	无	无	无	100	
5	游离氯 (mg/L)	出厂水 ≥0.3 末梢水 ≥0.05	0.31	0.05	0.18	100	
6	高锰酸盐指数 (mg/L)	≤3	1.1	0.75	0.925	100	
7	PH	不小于 6.5 且不大于 8.5	7.83	7.29	7.56	100	
8	铁 (mg/L)	≤0.3	0.015	0.0014	0.0082	100	
9	锰 (mg/L)	≤0.1	0.015	<0.00006	<0.00753	100	
10	铜 (mg/L)	≤1.0	0.0013	<0.00009	<0.000695	100	
11	锌 (mg/L)	≤1.0	0.0078	0.0031	0.00545	100	
12	溶解性总固体 (mg/L)	≤1000	578	487	532.5	100	
13	菌落总数 (CFU/ml)	≤100	未检出	未检出	未检出	100	
14	总大肠菌群 (MPN/100ml 或 CFU/100ml)	不得检出	未检出	未检出	未检出	100	
15	铝 (mg/L)	≤0.2	0.0034	0.0015	0.00245	100	
16	氯化物 (mg/L)	≤250	97	82.3	89.65	100	
17	硫酸盐 (mg/L)	≤250	200.8	165.5	183.15	100	
18	总硬度 (mg/L)	≤450	422.9	310.3	366.6	100	
19	氨 (mg/L)	≤0.5	0.02	<0.02	<0.02	100	

20	铅 (mg/L)	≤ 0.01	0.000073	<0.00007	<0.0000715	100	
21	汞 (mg/L)	≤ 0.001	0.00085	<0.00007	<0.00046	100	
22	铬 (mg/L)	≤ 0.05	0.016	<0.004	<0.01	100	
23	镉 (mg/L)	≤ 0.005	<0.00006	<0.00006	<0.00006	100	
24	砷 (mg/L)	≤ 0.01	0.0013	0.00067	0.000985	100	
25	氟化物 (mg/L)	≤ 1.0	0.89	0.17	0.53	100	
26	硝酸盐 (以 N 计) (mg/L)	≤ 10 地下水源 限制时为 20	8.3	1.8	5.05	100	
27	三氯甲烷 (mg/L)	≤ 0.06	0.036	0.026	0.031	100	
28	二氯一溴甲烷 (mg/L)	≤ 0.06	0.0083	0.00021	0.004255	100	
29	一氯二溴甲烷 (mg/L)	0.1	0.0082	0.00023	0.004215	100	
30	氰化物 (mg/L)	0.05	0.0048	<0.002	<0.0034	100	
31	三溴甲烷 (mg/L)	0.1	0.0032	<0.000041	<0.0016205	100	
32	三卤甲烷 (mg/L)	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.852333	0.439133	0.645733	100	
33	二氯乙酸 (mg/L)	0.05	0.0056	<0.0037	<0.00465	100	
34	三氯乙酸 (mg/L)	0.1	0.01	<0.0044	<0.0072	100	
35	氯酸盐 (mg/L)	0.7	0.47	<0.005	<0.2375	100	

说明:

(1) 本信息来源于中宁县疾病预防控制中心。

(2) 水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2023)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)执行。

(3) 监测指标合格率(%) = 单项指标检验合格样品数 ÷ 该指标检验样品总数 × 100%。

(4) 经检测, 所采水样各项指标均合格。